

**Průměrná spotřeba zákazníků v jednotlivých TDD podle velikosti jističe
pro stanovení odhadu ročních spotřeb u nových OM s přímým měřením typu C**

Podle tarifní statistiky ČR za rok 2020

Proud jistícího prvku (A)	Průměrná spotřeba (kWh/rok)							
	TDD1	TDD2	TDD3	TDD4	TDD5	TDD6	TDD7	TDD8
do 1 x 10 včetně	676	2 100	3 069	323	2 506	1 794	2 174	1 536
nad 1 x 10 do 1 x 13 včetně	718	1 981	3 068	845	2 395	1 952	2 470	2 214
nad 1 x 13 do 1 x 16 včetně	782	1 862	3 067	996	2 284	2 110	2 767	2 892
nad 1 x 16 do 1 x 20 včetně	877	1 839	3 421	1 188	2 473	2 383	3 581	4 037
nad 1 x 20 do 1 x 25 včetně	1 071	2 071	4 268	1 291	2 602	2 600	3 990	5 291
nad 1 x 25	1 179	2 278	4 695	1 420	2 862	2 860	4 389	5 820
do 3 x 10 včetně	1 115	2 936	3 821	1 087	2 939	3 039	4 267	4 625
nad 3 x 10 do 3 x 16 včetně	1 730	4 310	6 073	1 575	3 234	4 862	4 905	7 521
nad 3 x 16 do 3 x 20 včetně	1 797	4 678	7 142	1 746	3 597	5 366	5 709	10 351
nad 3 x 20 do 3 x 25 včetně	2 963	6 505	10 995	1 960	4 289	7 092	7 918	12 922
nad 3 x 25 do 3 x 32 včetně	7 751	11 692	18 506	2 839	6 594	10 622	11 267	19 956
nad 3 x 32 do 3 x 40 včetně	8 343	14 688	24 932	3 695	7 598	13 319	13 620	27 485
nad 3 x 40 do 3 x 50 včetně	10 257	18 995	32 494	4 283	10 982	17 633	18 137	30 238
nad 3 x 50 do 3 x 63 včetně	15 612	24 480	43 446	5 326	14 357	24 156	27 859	34 642
nad 3 x 63 do 3 x 80 včetně	24 778	33 949	57 861	6 691	18 462	28 818	38 503	38 735
nad 3 x 80 do 3 x 100 včetně	32 485	41 656	72 749	8 296	20 935	37 238	46 986	43 551